

यवतमाळ नगर परिषद, यवतमाळ अग्निशमन व आणीबाणी सेवा

ई.मेल - npyavatmal@gmail.com

दुरध्वनी क्रमांक - ०७२३२-२४४२६५

जा.क्र.नपय/अग्निशमन विभाग/०५७/२०२५

दिनांक ११/०८/२०२५

प्रति,

सैनिक पब्लिक स्कूल
बडकी, ता. राळेगाव
जि.यवतमाळ

- संदर्भ :-
१. आपला अर्ज दिनांक २२.०७.२०२५ नुसार.
 २. आपला अर्ज, नगर पंचायत राळेगाव/ जा.क्र.३७७/२०२५ दिनांक.११.०७.२०२५
 ३. कोहिनूर सेफ्टी सर्विस (लायसन्सप्राप्त अभिकरण) यांचे फॉर्म "अ"
दिनांक ०७.७.२०२५

...००००...


प्रमाणित करण्यात येते की, सैनिक पब्लिक स्कूल, बडकी, ता. राळेगाव जि. यवतमाळ या शैक्षणिक/ इमारतीमध्ये महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९, या नियमांतर्गत अग्निसुरक्षा उपाययोजना तपासणी मध्ये संबंधित ठिकाणी उल्लेख असलेल्या अग्निसुरक्षा उपाययोजना कार्यान्वित आढळल्या. याबाबत लायसन्सप्राप्त अभिकरण कोहिनूर सेफ्टी सर्विस (MFS-LA/RF - 10/MFS-LA/RD -10) यांनी पुरवठा केलेले फॉर्म "अ" अन्वये घ्यावीत नमूद केलेल्या अटी व शर्तीवर अग्निशमन प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे.

१.	आगी विपयी कोणत्याही संबंधित धोका किंवा अपघात होऊ नये याची जबाबदारी घ्यावी. कोणतीही आपत्कालीन घटना घडल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहिल.
२.	संबंधित ठिकाणी खालील प्रमाणे आग प्रतिबंधक उपाययोजना सुरक्षेच्या दृष्टीने करण्यात आलेल्या आहेत.
	• Fire Extinguisher ABC (06 kg) – 12 Nos. • Fire Extinguisher BC (09 Kg) – 03 Nos. • MCP & Hooter – Provided • Two Zono Fire Panel -- Provided • Fire Extinguisher CO2 (4.5. kg) – 01 No. • Down Comer – Provided (Pump, Hydrant Valve, Hose Reel Hose, Hose Box with Branch & 2 way Inlet)
३.	संबंधित ठिकाणी पाण्याची उपलब्धता ठेवण्याची जबाबदारी आपली राहिल.
४.	गर्व विद्युत उपकरणे तपासून घ्यावीत, विद्युत उपकरणांचा निष्काळजीपणे वापर करू नये.
५.	संबंधित गंभीरतात्मक / हायड्रंट इमारतीमध्ये काम करणारे व्यक्ती / कर्मचारी यांना आग विझविणे तसेच अग्निशमन उपकरण / यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती देण्यात यावी त्यासाठी वेळोवेळी सराव घेण्यात यावा.
६.	आपल्या येथील इमारतीचे ईलेक्ट्रीकल ऑडीट करून फिटनेस घेण्यात यावे.

७.	सदरहू ठिकाणी सुरक्षेच्या दृष्टीने आपत्तकालीन प्रगंभी तत्वाळ मदतीसाठी सर्व मदतन्यांचे मेढांचे दुरुधर्मी प्रमांक उधा, द्यायाना / पोलीस / अग्निशमन इ. ठळक अक्षरान गव्याना दिग्दर्शक प्रशा प्रशा लावावेत.
८.	कागदपत्रे, कपाटे, व इतर ज्वलनशील पदार्थांचा गाठा करू नये.
९.	आपल्या इमारती / परीसरमध्ये ज्वलनशील पदार्थांचा गाठा ठेऊ नये.
१०.	अग्निशमन यंत्रणेची / उपकरणांची केव्हाही तपासणी करणे व तपासणीत अग्निशमन यंत्रणा / उपकरणे कार्यान्वित आढळली नसल्यास सदरहू प्रमाणपत्र रद्द समजण्याचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखून ठेवत आहे. तसेच वेळोवेळी अग्निशमन विभागास अग्निसुरक्षा उपाययोजनाच्या तपासणीसाठी मदत करणे करावे.
११.	नवंधीत अग्निशमन प्रमाणपत्र हे केवळ अग्निशमन उपाययोजना संबंधित आहे.
१२.	महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ नियम २००९ अन्वये वसंतूत दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यामध्ये अग्निशमन यंत्रणा मुख्यवस्थित व कार्यान्वित असल्याबाबतची तपासणी करून "व" प्रमाणपत्र अनुज्ञासीधारक अभिकरण कडून घेऊन अग्निशमन विभागाकडे मादर करावे.

उपरोक्त प्रमाणपत्र हे दिनांक 10/08/2026 पर्यंत वैध राहील.




 विभाग प्रमुख
 अग्निशमन व आणीबाणी सेवा
 न.प.यवतमाळ